

 KALMAR BRANDKÅR		PM Brandkårens syn på skötsel och underhåll av brand- och utrymningslarm.
Reg. Nr: 009	Reviderat:	
Upprättat: 2018-12-12 /JI		
Godkänt: 2019-05-22 /MA		

Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga brandkårens syn på specifika områden.

Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta PM.

Skötsel och underhåll av brandlarm/ utrymningslarm.

Anläggarintyg.

Det skall finnas ett anläggarintyg utfärdat av certifierad anläggarfirma.

Anläggningsskötare.

För skötsel av brandlarmsanläggningen skall det finnas minst två anläggningskötare som har ingående kännedom om anläggningens funktion och handhavande.

De skall ha erforderlig utbildning för sitt uppdrag.

De skall ansvara för bland annat kontroller, dokumentation.

Anläggningskötarnas namn och telefonnummer skall stå med i kontrolljournalen.

Månadsprov.

Minst en gång per månad så skall det utföras prov av centralutrustning samt kontroll av batterier.

Kvartalsprov.

Minst en gång per kvartal så skall det även provas en detektor per sektion i minst 10 % av antalet sektioner.

Vid mindre anläggningar om max 50 detektorer så skall det provas minst en detektor per sektion och samtliga detektorer under ett år.

Prov av larmdon och styrningar i provade sektioner.

Funktionsprov av förbindelse med larmcentral.

Samtliga prov och kontroller skall dokumenteras i kontrolljournalen.

Underhåll / service.

Regleras t.ex. genom ett underhållsavtal/serviceavtal med en behörig anläggarfirma eller servicefirma. Intervallet är i regel minst en gång per år.

Besiktning utfärdad av certifierad besiktningsfirma.

En årlig revisionsbesiktning på vidarekopplade brandlarm skall enligt kvalitetsplanen utföras med, som lägst, 15 månaders mellanrum. Besiktningsprotokollet skall kunna visas upp.

På anläggningar som inte är vidarekopplade kan revisionsbesiktning krävas på anmodan från Brandkåren, då allvariga fel eller brister uppmärksammas.

Postadress
Brandkåren
Box 150
391 21 Kalmar

Besöksadress
Scheelegatan 11

Telefon
0480-45 75 10

e-post
raddning@kalmar.se