

 KALMAR BRANDKÅR		PM Placering av containrar
Reg. Nr: 003	Reviderat:	
Upprättat: 2015-01-22/MA		
Godkänt: 2015-01-26/KD		

Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga brandkårens syn på specifika områden.

Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta PM.

Containrar avsedda för avfallsförvaring är ofta utsatta för anlagda bränder inom Kalmar brandkårs geografiska område. Dessa är ofta placerade nära byggnader och risken är därför stor för brandspridning till byggnaderna. Det är viktigt att man vid utplacering tar hänsyn till såväl brandsäkerheten samt brandkårens framkomlighet.

Allmänt

Det finns idag både öppna och täckta containrar. Säkerhetsåtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ det är och om de är försedda med lås eller inte. Med öppen container avses containrar som helt saknar lock eller har lock utförda i brännbart material. Med täckt container avses containrar som är utförda helt i obrännbart material samt är försedda med lås eller annan anordning som förhindrar tillträde för obehöriga. Om de har lock som inte är försedda med lås eller dylikt anses de vara öppna.

Placering

Containrar skall oavsett typ placeras på sådant sätt att brandkårens framkomlighet inte begränsas vid en räddningsinsats. Placering på så kallade räddningsvägar får ej ske. Observera att försäkringsbolag kan ha kompletterande krav avseende placeringen.

Öppen container

Öppen container får ej ställas närmare byggnad än sex meter. Samma avstånd gäller mot utskjutande tak (exempelvis tak över lastbryggor).

Postadress

Box 150
391 21 Kalmar

Besöksadress

Kaggensgatan 39
392 32 Kalmar

Org. Nr.

212000-0746

Telefon

0480-45 75 10

Telefax

0480-45 75 00

E-post

raddning@kalmar.se

Hemsida

www.kalmar.se

Täckta container

För täckta containrar finns ej några krav på avstånd.

Öppna samt täckta med öppna luckor kan under dagtid placeras på samma sätt som täckta under förutsättning att de är under uppsikt. Efter arbetsdagens slut skall luckorna stängas (om öppen container, flyttas eller tömmas på brännbart material).

Avsteg

Om man kan visa att risk för brandspridning ej förekommer eller att avstånd enligt ovan kan minskas, får avsteg göras. Öppen container kan till exempel placeras intill obrännbar fasad såvida byggnaden i övrigt är utformad så att brandspridning via fönster, takfot, ventilationsintag eller dylikt inte kan ske.

Postadress

Box 150
391 21 Kalmar

Besöksadress

Kaggensgatan 39
392 32 Kalmar

Org. Nr.

212000-0746

Telefon

0480-45 75 10

Telefax

0480-45 75 00

E-post

raddning@kalmar.se

Hemsida

www.kalmar.se