

 <b>KALMAR BRANDKÅR</b>		<b>PM</b> <b>Brandfarlig vara i försäljningslokaler</b>
Reg. Nr: 004	Reviderat:	
Upprättat: 2015-01-22/MA		
Godkänt: 2015-01-26/KD		

*Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga brandkårens syn på specifika områden.*

*Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta PM.*

Med försäljningslokal avses verksamhet som säljer varor oavsett typ. För hantering av brandfarlig vara i försäljningslokal finns bestämmelser om bl.a. volym, avstånd och förvaring.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har givit ut information om förvaring av brandfarlig vara hos färghandlare (Bex-Info 2003:1), där förvaring av brandfarliga varor i försäljningslokal tas upp. Denna riktlinje ansluter i stort till den information som ges där beträffande brandfarliga varor.

I utrymme där hantering av brandfarlig gas och vätska förekommer ska det finnas brandsläckare i tillräcklig omfattning, väl synlig och lätt åtkomlig.

#### **Avstånd och förvaring**

Avstånd till lätt antändbart material ska alltid vara minst 6 meter. Kortare avstånd kan accepteras för mindre mängd än 25 liter brandfarlig vätska klass 3 i metallförpackning samt för små behållare med brandfarlig gas eller vätska (max 125 ml).

Viktigt att tänka på är att volym-, avstånds- och förvaringskrav även gäller vid kampanjer samt att det vid större mängd än 100 liter brandfarlig vara även finns krav på avstånd till utrymningsväg på minst 12 meter för att utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt.

Generellt anser brandkåren att behållare med brandfarlig vara alltid ska förvaras i skåp avsett för brandfarlig vara. Om avstånden ovan på 6 respektive 12 meter inte kan uppfyllas är det krav på att behållare ska förvaras i skåp för brandfarlig vara eller i brandtekniskt avskilt rum avsedd för detta. Alternativt kan en särskild utredning göras som visar att säkerheten är tillfredställande trots att avståndskraven inte kan uppnås.

Brandkåren anser att förpackningar med brandfarlig vara inte ska travas på varandra. Risk finns vid brand att ovanliggande förpackningar faller ner om den nedersta förpackningen rämnar vilket medför en stor pölbrand.

#### **Postadress**

Box 150  
391 21 Kalmar

#### **Besöksadress**

Kaggensgatan 39  
392 32 Kalmar

#### **Org. Nr.**

212000-0746

#### **Telefon**

0480-45 75 10

#### **Telefax**

0480-45 75 00

#### **E-post**

[raddning@kalmar.se](mailto:raddning@kalmar.se)

#### **Hemsida**

[www.kalmar.se](http://www.kalmar.se)

### **Samförvaring med brandfarliga gaser**

Brandfarliga gaser kan samförvaras. Dock får inte följande kombinationer samförvaras:

- brandfarliga gaser med icke brandfarliga gaser,
- brandfarliga gaser med giftiga gaser,
- brandfarliga gaser med brandfarliga vätskor.

Brandkåren anser även att brandfarliga gaser inte ska samförvaras med vätskor som kan avge giftiga gaser. Behållare för gas som lämnas i retur ska förvaras i brandtekniskt avskilt utrymme i klass EI 30 samt avskilt från fulla behållare. Samförvaringskraven ovan avser även tomma behållare.

**Postadress**

Box 150  
391 21 Kalmar

**Besöksadress**

Kaggensgatan 39  
392 32 Kalmar

**Org. Nr.**

212000-0746

**Telefon**

0480-45 75 10

**Telefax**

0480-45 75 00

**E-post**

[raddning@kalmar.se](mailto:raddning@kalmar.se)

**Hemsida**

[www.kalmar.se](http://www.kalmar.se)